

## INSTRUÇÕES GERAIS DE INSTALAÇÃO SUPORTES DE TUBULAÇÃO



As instruções a seguir têm o intuito de evitar os problemas mais freqüentes verificados durante a instalação. Caso subsistam dúvidas após a leitura do presente manual, solicitamos contatarmos nosso departamento técnico.

1. Quando as peças chegarem à obra, observar se ocorreram danos durante o transporte. Caso tenha ocorrido, verificar a extensão e características dos mesmos, informando-nos para podermos avaliar o comprometimento da performance das peças.
1. Estocar os Suportes em áreas limpas, secas e abrigadas.
2. Remover qualquer material estranho que, eventualmente tenha se introduzido nos espaços entre a base deslizante e a base de apoio.
3. Obedecer rigorosamente as recomendações do fabricante quanto ao espaçamento entre Suportes.
4. Não exceder a temperatura máxima de 100 °C na aplicação do conjunto deslizante.
5. Não remover tintas ou revestimentos de proteção (se houver), até que o sistema esteja totalmente pronto para operar.
6. Não fixar alças de levantamento extras nos Suportes. Caso esta alternativa seja necessária, consultar previamente o fabricante.
7. Não limpar o a base deslizante com PTFE com materiais abrasivos (escovas de arame, lâ de aço, etc).
8. Não exceder o vão máximo recomendado entre Suportes para cada material de tubulação, recomendado pelo fabricante.
9. Deverão ser obedecidas todas as instruções contidas nos desenhos e especificações correspondentes.
10. Qualquer pré-tensão axial ou lateral indicada no desenho, deverá ser rigorosamente respeitada na sua execução em obra.

NOTAS: a) Antes de, eventualmente, modificar quaisquer das nossas instruções, solicitamos consultar-nos.

b) Nossa garantia não cobre danos ocorridos pelo não cumprimento de quaisquer das recomendações aqui expostas, sem o nosso prévio consentimento.